

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.02516

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013240

Общество с ограниченной ответственностью «КВИДУС».

Адрес: 630032, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43.

ОГРН: 1105476003698. Телефон: +73833536147, факс: +73833536147.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КВИДУС».

Адрес: 630032, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43.

ОГРН: 1105476003698. Телефон: +73833536147, факс: +73833536147.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Дымоходы из стали марки AISI модульные круглого сечения, предназначенные для аппаратов теплогенерирующих, работающих на различных видах топлива, марки «Термофор»®, одностенные, серий: 200, 400, 600, наружным диаметром от 60 до 400 мм; двустенные серий: 200, 400, 600, с теплоизоляцией из негорючих минераловатных плит, толщиной от 40 до 100 мм, плотностью от 80 до 200 кг/м³, внутренним диаметром от 60 до 400 мм, наружным диаметром от 160 до 600 мм, выпускаемые по ТУ 5263-005-0136596940-2011.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», п.п. 4.10, 4.39, 5.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-001/03-2017 от 10.03.2017 г., № ППБ-002/03-2017 от 13.03.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № ЕК.RU.OOC.СМК-00173 от 06.03.2017 г., выдан ОС ООО «Европейский Центр Сертификации», рег. № РОСС RU.3815.04ФАХ0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2017 по 13.03.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова

инициалы, фамилия